

POTRUBIE DN25 UKONČENÉ 1,5 m, NAD STRECHOU
BUDOVY ZAHNUTÉ A UZEMNENÉ

CHRÁNIČKA Ø57x2,9-500mm

Ø31 x 2,6

Ø31 x 2,6

CHRÁNIČKA Ø108x4-500mm


R150/80

Ø159x4,5

dopojiť na existujúce
plynovodné potrubie

dopojiť na existujúce
odplyňovacie potrubie

dopojiť na existujúce
akumulačné potrubie



oceľ DN32

oceľ DN15

oceľ DN32

oceľ DN15

GK DN32

GK DN15

GK DN15

VK DN15

F DN32

REG DN32

20kPa/2,5kPa

P 0-40kPa

P 0-10kPa

K1

VIEHMANN

20kPa/2,5kPa

GK DN32

GK DN15

GK DN15

VK DN15

F DN32

REG DN32

20kPa/2,5kPa

P 0-40kPa

P 0-10kPa

K2

VIEHMANN





20kPa/2,5kPa

LEGENDA ARMATÚR

OZNAČENIE ARMATÚRY	POPIS
GK	GUĽOVÝ KOHÚT NA PLYN
VK	VZORKOVACÍ KOHÚT
F	PLYNOVÝ FILTER
REG	DOREGULAČNÁ RADA PLYNU FRS Rp1 1/4"
P	TLAKOMER, MERACÍ ROZSAH 0-10 kPa

LEGENDA ČIAR

ZNAČKA	POPIS
	NAVRH. POTRUBIE VNÚTORNEHO PLYNOVODU 20 kPa- OCELOVÉ HLADKÉ, ČIERNE, ZVAROVANÉ, NÁTER - ODTIEŇ 6 600
	NAVRH. ODPLYŇOVACIE POTRUBIE- OCELOVÉ HLADKÉ, ČIERNE, ZVAROVANÉ, NÁTER - ODTIEŇ 6 600

Hl. projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	Kontroloval	LEDEX, s.r.o. ul. Šumperská 43/27, Prievidza tel.: 0905 648 067	
	Ing. Vlačuška	Ing. N. Šovcová	Ing. N. Šovcová	Ing. Vlačuška		
						
Miesto stavby	Štefánikovo námestie 25/24, 967 01 Kremnica					
Investor	Mincovňa Kremnica š.p., Štefánikovo námestie 25/24, Kremnica				Zväzok	
Stavba PLYNOVÁ KOTOLŇA Objekt Časť 2. Plynoinštalácia Obsah výkresu Montážna schéma					Formát	2xA4
					Dátum	08/2022
					Účel	Projekt
					Číslo zákazky	056/2022
					Mierka	Číslo výkresu
					1:15	02